

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA**

**PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : YB HAJAH FUZIAH BINTI SALLEH
[KUANTAN]
TARIKH :
SOALAN :**

YB Puan Hajah Fuziah binti Salleh [Kuantan] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan data bacaan kualiti air minuman khususnya data bacaan logam berat setiap kali ujian atau bacaan dibuat di Loji Rawatan Air Semambu, Loji Bukit Goh dan Loji Bukit Sagu bermula daripada September 2015 sehingga Mac 2016.

Tuan Yang di-Pertua,

Berikut adalah keputusan persampelan kualiti air di Treatment Plant Outlet (TPO) bagi Loji Rawatan Air (LRA) Semambu, LRA Bukit Goh dan LRA Bukit Sagu pada September 2015 sehingga minggu kedua Februari 2016. Keputusan persampelan adalah seperti di jadual berikut :

KEPUTUSAN PERSAMPELAN BAGI LOGAM BERAT DI *TREATMENT PLANT OUTLET* (TPO) BAGI LOJI RAWATAN AIR SEMAMBU, BUKIT GOH DAN BUKIT SAGU UNTUK TEMPOH SEPTEMBER 2015 – MINGGU KEDUA FEBRUARI 2016

LOJI	TARIKH PERSAMPELAN	KEPUTUSAN PERSAMPELAN (mg/l)									
		Merkuri (Hg)		Kadmium (Cd)		Arsenik (As)		Plumbum (Pb)		Cromium (Cr)	
		Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan
LRA BUKIT GOH	08-09-15	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA BUKIT GOH	06-10-15	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA BUKIT SAGU	06-10-15	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA BUKIT SAGU	25-01-16	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA BUKIT SAGU	01-05-16	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA SEMAMBU	05-10-15	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA SEMAMBU (Fasa 2)	05-10-15	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA SEMAMBU	25-01-16	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05
LRA SEMAMBU	01-02-16	<0.001	0.00100	<0.0002	0.003	<0.001	0.01	<0.001	0.01	<0.001	0.05

**KEPUTUSAN PERSAMPELAN BAGI LOGAM BERAT DI *TREATMENT PLANT OUTLET* (TPO) BAGI LOJI RAWATAN AIR
SEMAMBU, BUKIT GOH DAN BUKIT SAGU UNTUK TEMPOH SEPTEMBER 2015 – MINGGU KEDUA FEBRUARI 2016**

(Sambungan)

LOJI	TARIKH PERSAMPELAN	KEPUTUSAN PERSAMPELAN (mg/l)													
		Cuprum (Cu)		Zink (Zn)		Natrium (Na)		Sulfat (SO ₄)		Selenium (Se)		Argentum (Ag)		Magnesium (Mg)	
		Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan	Bacaan	Had Maximum Dibenarkan
LRA BUKIT GOH	08-09-15	0.003	1	0.003	3	1	200	12	250	<0.001	0.01	<0.002	0.05	0.61	150
LRA BUKIT GOH	06-10-15	0.003	1	0.003	3	1	200	9	250	<0.001	0.01	<0.002	0.05	0.71	150
LRA BUKIT SAGU	06-10-15	0.003	1	0.009	3	1	200	8	250	0.003	0.01	<0.002	0.05	0.72	150
LRA BUKIT SAGU	25-01-16	0.001	1	<0.002	3	2	200	23	250	<0.001	0.01	<0.002	0.05	1.34	150
LRA BUKIT SAGU	01-02-16	0.001	1	<0.002	3	2	200	12	250	0.003	0.01	<0.002	0.05	1.49	150
LRA SEMAMBU	05-10-15	0.006	1	0.007	3	1	200	5	250	<0.001	0.01	<0.002	0.05	0.63	150
LRA SEMAMBU (Fasa 2)	05-10-15	0.01	1	0.011	3	1	200	5	250	<0.001	0.01	<0.002	0.05	0.64	150
LRA SEMAMBU	25-01-16	0.003	1	<0.002	3	2	200	5	250	<0.001	0.01	<0.002	0.05	0.83	150
LRA SEMAMBU	01-02-16	0.005	1	0.004	3	3	200	7	250	0.002	0.01	<0.002	0.05	1.08	150